



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsosprb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 37/Прим/18а ОТ 16 НОЯБРЯ 2018 Г.

**СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №68 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №68 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)**

197345, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 23, литер А

**Санкт-Петербург
2018г.**

Акт № 37/Прим/18а от 16 ноября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197345, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 23, литер А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 3962,3 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8867,0 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 316 детей



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 68 Приморского района Санкт-Петербурга Древаль Елена Викторовна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

Акт №37/Прим/18а от 16.11.2018	ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
--------------------------------------	---	--	---	-----------



с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: да, не соответствует С
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует К, О, С, Г, У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет



Акт №37/Прим/18а от 16.11.2018	ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А		Выполнил	Лист
				3

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197345, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 23, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<i>Основные меры</i>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 10 от 19.01.2018 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>1. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов и ММГН в организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завхоз – Юркова Татьяна Викторовна <p>2. Ответственный за организацию работы по предоставлению услуг для инвалидов и ММГН</p> <ul style="list-style-type: none"> - завхоз – Юркова Татьяна Викторовна <p>3. Ответственные за встречу и сопровождение, оказание ситуационной помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вахтер – Головкова Любовь Борисовна; - вахтер – Зац Валерий Борисович; - вахтер – Пальвинская Антонина Васильевна; <p>Проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 32 от 14.03.2018 г. и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен – <u>16.03.2018 г.</u></p>	№ 10 от 19.01.2018 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	<p>Прилегающая территория частично, избирательно доступна. На пути следования имеющиеся занижения бордюрного камня в основном не соответствуют нормативным требованиям. Вход калитка с воротами. Перед входом перепад высот, отсутствие занижения бордюрного камня. Ширина калитки достаточная. На воротах размещена табличка с номером телефона ответственного за сопровождение сотрудника. Внутренняя</p>	

		территория учреждения частично условно доступна, отсутствует занижение бордюрного камня на путях движения.	
1.3.	К	Условно доступно. Вход осуществляется через ворота. Отсутствие занижения на пешеходном пути к входу на территорию и на пути движения по внутренней территории к входной группе с пандусом.	
1.4.	О, Г, У	Частично доступно. Отсутствует информационный стенд. Сопровождение по необходимости.	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Центральный вход в учреждение наружная лестница, продублированная пандусом. Перед входной площадкой перепад высот, бордюрный камень окрашен желтой краской. У основания пандуса кнопка вызова помощи и табличка с номером телефона ответственного за оказание помощи сотрудника. Навес.	
2.2.	К	Условно доступно. Пандус имеет существенные отклонения от нормативных требований, при входе порог с превышением нормативной высоты. Только с сопровождением.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости. На лестнице есть ограждение вместо бокового поручня. Информационная табличка отсутствует.	
2.4.	С	Условно доступно. Только краевая маркировка ступеней лестницы. Тактильная навигация отсутствует. Таблички выполненной шрифтом Брайля нет. Передвижение только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров достаточная, местами имеются пороги, ширина проходов достаточная. Лестниц оборудованы поручнями с двух сторон стороны, один из поручней укреплен на стену. Поручень расположен на высоте для детей и взрослых.	
3.2.	К	Условно доступно в пределах первого этажа. Перемещение рекомендовано с сопровождением, т.к. все переходы между различными зонами помещения имеют пороги с превышением нормативных требований.	
3.3.	С	Пути перемещения внутри помещения только с сопровождением, помещение не адаптировано для слепых. Для посетителей с ослабленным зрением есть контрастное зонирование, контрастно выделены проходы и препятствия в виде колонн.	
3.4.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, Г, У	Оказание услуг осуществляется на всех этажах здания. Сопровождение по требованию.	
4.2.	К	Для посетителей на кресло-коляске услуга оказывается только на первом этаже. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
4.3.	С	Условно доступно. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	

Акт №37/Прим/18а от 16.11.2018	ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А		СПБ ОПОБ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
					5

4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалет для сотрудников расположен на 1 этаже. Не имеет элементов доступности. Размеры помещения не достаточно для оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и ММГН.	
5.2.	К	Недоступно.	
5.3.	С	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 10 от 19.01.2018 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://dsou68.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. <p>На сайте учреждения есть информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. - ссылка на сайт city4you.spb.ru где размещена информация об учреждении, частично не соответствует; <p>Но она размещена в виде ссылок, текстов и найти ее сложно!</p> <p>На сайте учреждения отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих; <p>После согласования акта, на сайте может появиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>Остановки общественного «ул. Мебельная, д.25»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 290 м. 2. Время движения пешком 4 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути и внутридомовым проездам. 4. Пешеходный переход нерегулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта не везде есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям) <p>Автобусы № 125, 154А, 172 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p>	

Акт
№37/Прим/18а
от 16.11.2018

ГБДОУ детский сад №68 Приморского района
Санкт-Петербурга
СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А



СПб ОПОП
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

6



		Маршрутные такси № 279 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют, возможно поставить автомобиль на придомовой территории.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
 В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
 Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
 Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта или объектов согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. На сайт учреждения (в разделе «Доступная среда») разместить информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
3. При оформлении странички (раздела «Доступная среда» воспользоваться рекомендациями ГИМЦ «Доступная среда».
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. На сайте учреждения сделать полноценную версию для инвалидов по зрению.
6. Обратиться по принадлежности с просьбой обустройства занижения бордюрного камня на путях движения от остановки общественного транспорта к учреждению.
7. Обустроить занижения бордюрного камня на территории учреждения.
8. В рамках ремонта входных узлов произвести замену поручней на пандусе и наружных лестницах.
9. Привести в соответствие нормативным требованиям поверхность пандуса.
10. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.

Акт №37/Прим/18а от 16.11.2018	ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЕСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
--------------------------------------	---	---	---	-----------

11. Рассмотреть техническую возможность по оборудованию санитарно-гигиенического помещения в соответствии нормативным требованиям при отсутствии такой возможности в полном объеме, максимально приспособить его.
12. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
13. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhivemeste.ru/news/events/88812/>.



Заведующий ГБДОУ детский сад №68
Приморского района Санкт-Петербурга



Президент
СПб ОПИМ «На коляске без барьеров»



/Яганова Ю.В./

<p>Акт №37/Прим/18а от 16.11.2018</p>	<p>ГБДОУ детский сад №68 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Мебельная улица, дом 23, литер А</p>	 <p>СПб ОПИМ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	<p>Выполнил</p> 	<p>Лист 8</p>
---	--	---	---	-------------------